



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 665/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад № 84»  
Заведующая Рамазанова Ирена Альдеровна**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 665 от 31 октября 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Гитинов Р.М., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «12» ноября 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка заместителем начальника ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гитиновым Р.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 84»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 84») , расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, пр-кт. Петра первого 5б корп.в, совместно с заведующей Рамазановой И.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Провести проверку работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	01.08.2019	
2	Наружные пожарные лестницы подвергнуть эксплуатационным испытаниям.	Правила противопожарного режима в РФ п.24	01.08.2019	
3	На объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ПАК "Стрелец-Мониторинг"). ст.83	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2019	
4	Материал покрытий пола в коридорах зданий проверить на соответствие требованиям по токсичности,	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



«12» ноября 2018 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Заместитель начальника ОНД и ПР №1 по г. Махачкала  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
Гитинов Р.М.

Предписание для исполнения получила:

✓   
(подпись)

И.о. заведующей Гудыма Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» ноября 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_